



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΩΝ
& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**

Ταχ.Δ/ση: Νίκαια Λάρισας
Τ.Κ. 41005
Πληρ. : Γ Ντάπα
Τηλ. : 2413507213
Fax :2410921868
Email:ty@kileler.gov.gr

Νίκαια, 16/12/2020
Αρ. Πρωτ.: 30888

ΠΡΟΣ
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
(μέσω ΜΗΜΕΔ)

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

Ο Δήμος Κιλελέρ προτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» προϋπολογισμού 400.000,00 πλέον ΦΠΑ. Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ κατά το ποσό των 243.416,00€ και από Εσοδα Δήμου

Η προϊσταμένη
του τμήματος

Γεωργία Ντάπα
Πολ/κος μηχ/κος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙ ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ» 5045014

- ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΤΔ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
 - ο Αφαιρέθηκαν
-
- ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 - ο Επισυνάφθηκε
-

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

- ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ ΑΝ Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ)ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
 - ο Θερμομονώνεται η πλάκα του ορόφου του σχολείου, κάτω από τη μη θερμομονωμένη στέγη, εσωτερικά. Αντικαθίσταται το πάνελ της οροφής του γυμναστηρίου. Θερμομονώνεται το δώμα της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του ισογείου, εξωτερικά, με εφαρμογή αντεστραμμένης θερμομόνωσης.
- ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΑ Η ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ?) ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
 - ο Όπως ανωτέρω και σχέδιο Π2-02

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

- ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 2017)
 - ο Έχουν προστεθεί
- ΕΝΩ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ (ΛΑΜΠΑΔΕΣ, ΖΩΝΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
 - ο Συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο ΑΤ017
- ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΥΡΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΟΡΥΚΤΟΒΟΜΒΑΚΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
 - ο Προστέθηκαν τα άρθρα ΑΤ029 και 030
- ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ
 - ο Τα κιγκλιδώματα δεν επανατοποθετούνται. Έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση υαλοπίνακα ασφαλείας για προστασία από θραύσεις.
- ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΨΕΥΤΟΚΑΣΕΣ
 - ο Συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο
- ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥΣ ΛΕΒΗΤΩΝ
 - ο Προστέθηκε το άρθρο ΑΤ060
- ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
 - ο Άρθρο ΑΤ043
- ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Α/Α
 - ο Διορθώθηκε η αρίθμηση

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- Τα όποια προϊόντα καθαιρέσεων προκύψουν από την κατασκευή του έργου θα πρέπει να δοθούν σε κατάλληλους αδειοδοτημένους χώρους. Η διαχείριση των ΑΕΕΚ δεν είναι δαπάνη που βαρύνει τον Ανάδοχο καθώς δεν περιλαμβάνεται στους γενικούς όρους του εγκεκριμένου Τιμολογίου οικοδομικών εργασιών (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ παρ. 1.1.2)). Το κόστος εισόδου των ΑΕΚΚ, αποτελεί επιλέξιμη για το ΠΕΠ.Θ και δύναται εφόσον επιθυμείτε, να περιληφθεί ως «απολογιστική» δαπάνη στον Π/Υ του έργου, με κατάλληλη τακτοποίησή του και αντιστοίχιση με την περιγραφή περί διάθεσης ποσού Απολογιστικών που θα πρέπει να υπάρξει στην ΕΣΥ ή άλλο σχετικό.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ

Εργασίες Προυπολογισμού		444.412,40
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	79.994,23
Σύνολο :		524.406,63
Απρόβλεπτα(%)	15,00%	78.660,99
Σύνολο :		603.067,62
Ποσό για αναθεωρήσεις		1.063,09
Σύνολο :		604.130,71
Απολογιστικά (τέλη διάθεσης Α.Ε.Κ.Κ.)		600,00
Γ.Ε & Ο.Ε απολογιστικών (%)	18,00%	108,00
		604.838,71
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	145.161,29
Γενικό Σύνολο :		750.000,00

- ο Προστέθηκε Α.Ε.Κ.Κ. Απολογιστικά

Η προϊσταμένη
του τμήματος

Γεωργία Ντάπα
Πολ/κος μηχαν/κος